



10 02

PŘI POKLÁDCE CHRÁNIČEK DO VÝKOPU JE VE VŠECH VYOBRAZENÝCH PŘÍPADECH NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST ZEMNÍCIHO PÁSKU 10CM OD NEJBLIŽŠÍHO EL. VEDENÍ

PROVEDENÍ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

Stupeň PD:	Název zakázky	Název výkresu	<div>SPENCOR<div>SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.</div></div>	Název listu HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY	Datum: 06/2022	=	Č.zak.: 21-056
SO/PS: DUR+DSP	Oprava trafostanice a rozveden RS Zubří	ŘEZY			Kreslil: Knotek	Celk.: 42	Arch.č.: -
Změna:					Navrhl: Ing. Kopečný	Razení D2	List 42
Poř.č.:	Zadavatel: STAREZ-SPORT, a. s.				Schválil: Ing. Mašek		