



POZNÁMKA – PRŮBĚH REKONSTRUKCE :

- DEMONTÁŽE PŘÍPADNÝCH STAVEBNÍCH ČÁSTÍ PRO UVOLNĚNÍ PROSTORU
- OZNAČIT VEŠKERÉ KABELÁŽE V ROZVADĚČÍCH (PŘÍVODY, VÝVODY, OVLÁDÁNÍ, ...)
- ODPOJIT VEŠKEROU KABELÁŽ BEZ POŠKOZENÍ, VČ. PŘIZEMNĚNÍ
- DEMONTÁŽ KOMPENZAČNÍHO ROZVADĚČE RC
- DEMONTÁŽ HLAVNÍHO ROZVADĚČE RM1
- VYČISTĚNÍ KABELOVÉHO KANÁLU OD NEČISTOT A NEPOUŽÍVANÝCH KABELŮ
- STAVEBNÍ ÚPRAVA KABELOVÉHO KANÁLU (ODSTRANĚNÍ ČÁSTI SOKLU, NOVÝ PLECH)
- MONTÁŽ NOVÉHO HLAVNÍHO ROZVADĚČE RM1
- MONTÁŽ NOVÉHO KOMPENZAČNÍHO ROZVADĚČE RK (250kVAr)
- NAPOJENÍ PŮVODNÍ KABELÁŽE NA PŘÍSLUŠNÉ SVORNICE, PRAPORCE, ATD.
- V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ STÁV. KABELÁŽE ŘEŠIT FORMOU SPOJEK V KANÁLE (ZÁPIS)
- UJASNĚNÍ NAPOJENÍ HL. JISTIČE QF01 V RM1 NA STAVY TRAFU A VN ROZVADĚČE
- ZPROVOZNĚNÍ OVLÁDACÍCH OKRUHŮ (ZEJMÉNA ČERPACÍ)
- VÝCHOZÍ REVIZE PROVEDENÝCH MONTÁŽÍ
- EKOLOGICKÁ LIKVIDACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE, ~50Hz, 230/400V, TN–C–S

OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V) :

NORMÁLNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLŇENÁ : POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V) :

IZOLACÍ, KRYTÍM

VNĚJŠÍ VLIVY – PROSTŘEDÍ (ROZVODNA NN) :

NEBEZPEČNÉ PROSTORY– BC3 (DOTYK OSOB S POTENCIÁLEM ZEM)

Změna	Druh změny	Datum	Jméno
ing. Vít Hrdlička, Spodní 22, 625 00 BRNO, projekce elektro		Měřítko: –	
Navrhl: Ing. Hrdlička	Investor: STAREZ – SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00, Brno	Zak.číslo: 54/2020	
Kreslil: Ing. Hrdlička	Stavba: Rekonstrukce rozvodny nn – MPS Lužánky	Datum: 12/2020	
Odp. proj.: Ing. Hrdlička	Objekt: Rozvodna nn	Počet A4: 2	
Název: ROZVODNA NN – STÁVAJÍCÍ A NAVRŽENÝ STAV		čís. výk.: EL–02	